



Montevideo, 22 de enero de 2026

Registro N° 003/2026

Aclaraciones Licitación Abreviada Ampliada N° 10/2025

Con respecto a la Licitación Abreviada Ampliada N° 10/2025, cuyo objeto es la “*Realización del conjunto de obras tendientes al acondicionamiento edilicio del Local Centro Logístico Aguada, de la Administración Nacional de Correos, sito en La Paz N° 1341 esquina Ejido*”; se detallan a continuación las siguientes preguntas y sus respuestas:

PREGUNTA N° 2: “*Los aires acondicionados a relocalizar, ¿tienen sus desagües o se hace nuevo?*”

RESPUESTA N° 2: Los desagües de los aires acondicionados a relocalizar se hacen nuevos.

PREGUNTA N° 3: “*En las reformas de los SSHH, en gráficos aparecen en colores la instalación de piletas y en negro los demás artefactos sanitarios, ¿Abastecimiento y Desagües hasta cámaras de estos artefactos se hacen nuevos?*”

RESPUESTA N° 3: Se deberá realizar la instalación a nuevo hasta la cámara de inspección existente dentro del baño. La cámara de inspección se reformará para recibir las nuevas conexiones.

ACLARACIÓN N° 4: Se informa que se ha prorrogado la fecha de apertura de ofertas para el 9/02/2026, a las 15 horas.

Atentamente,

Comisión Asesora