



Montevideo, 11 de febrero de 2026

Registro N° 028/2026

Aclaraciones Licitación Abreviada Ampliada N° 10/2025

Con respecto a la Licitación Abreviada Ampliada N° 10/2025, cuyo objeto es la *“Realización del conjunto de obras tendientes al acondicionamiento edilicio del Local Centro Logístico Aguada, de la Administración Nacional de Correos, sito en La Paz N° 1341 esquina Ejido”*; se detallan a continuación las siguientes preguntas y sus respuestas:

PREGUNTA N° 83: “La respuesta 79 no deja claro cuántos metros son de tabique comunes y cuántos metros de tabiques con cementicia. La consulta es: en el rubrado el ítem 3.3 TABIQUES PLACA CEMENTICIA Y YESO con un metraje de 510 m2, ¿cuántos son los metros de tabiques de yeso comunes (10 cm de espesor), y cuántos metros de esos 510 son de tabiques con placa cementicia (13 cms de espesor)?”

RESPUESTA N° 83: De los 510 m2 de revestimiento considerar: 75m2 de emplacado de yeso sobre muro existente perimetral hasta 1.20mt de altura; 435 m2 de tabique compuesto (yeso y placa cementicia).

PREGUNTA N° 84: “Además, el plano muestra varios tipos de tabiques; T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, ¿todos esos tipos son tabique común, placas yeso 12.5 mm de cada lado y estructura galv cal 24, de 69 mm? En caso contrario enviar planilla de tabiques”.

RESPUESTA N° 84: Se adjunta lámina L3 con la distribución de los tipos de tabiques.

Atentamente,

Comisión Asesora